



ARRECIFE GRAN HOTEL 21.0 °C 21.0 %

Climatizadora 1 - Zonas nobles

Vent. Impulsión: A I ?

Vent. retorno: A I ?

Válvula trió: 21.0 %

Freecooling: F

Estado filtro: F

Temp. consigna: 21 °C

Temp. ideal: 21.0 °C

Horario: On

1 Ventilador impulsión  
2 Ventilador retorno  
3 Rejillas Freecooling  
4 Filtro  
5 Máquina de frío

Salida máquinas agua fría

On % On % On % On %

21.0 °C 21.0 °C 21.0 °C 21 %

Serconint Las actuaciones en manual dentro de la instalación, deben ser hechas por personal cualificado que tenga en cuenta las normas de seguridad.

ARRECIFE GRAN HOTEL 21.0 °C 21.0 %

Control de las instalaciones térmicas

P7	Habitaciones 701 a 712
P6	Habitaciones 601 a 612
P5	Habitaciones 501 a 512
P4	Habitaciones 401 a 412
P3	Habitaciones 301 a 312
P2	TalasoTerapia
P1	Restaurante Oficinas Sala conferencias
PB	Cafetería Zona comercial Recepción
PS	Sala máquinas ACS Sala máquinas piscinas Climatizadoras
Contrataciones	
IB	Consigna por bloques
↓	Poner en hora automáticas con ordenador

Calderas	PC
Restaurante Dispefeca Climatizadoras	PA
Suites	P16
Habitac. 1501 a 1512	P15
Habitac. 1401 a 1412	P14
Habitac. 1301 a 1312	P13
Habitac. 1201 a 1212	P12
Habitac. 1101 a 1112	P11
Habitac. 1001 a 1012	P10
Habitaciones 901 a 912	P9
Habitaciones 801 a 812	P8

Fecha: 05/05/08  
Hora: 21,00

Serconint Recuerda que tiene una ayuda para consultar en cualquier momento en caso de duda. Servicio Técnico 928 229 447. TREND

ARRECIFE GRAN HOTEL 21.0 °C 21.0 %

Sala de máquinas calderas

Caldera 1

Válvula 1: 0 %

Válvula 2: 0 %

Bomba 1: I ?

Bomba 2: I ?

Bomba Retorno: A I ?

Salida máquinas talasoTerapia: 21.0 °C

Salida máquinas agua caliente: 21.0 °C

Salida máquinas piscinas: 21.0 °C

103.0 °C 73.6 °C 69.0 °C 21.0 °C 21.0 °C 21.0 °C 45.7 °C 21.0 °C 21.0 °C 73.0 °C 121.0 °C

V01 V02 V03 BR B1 B2

1 A sala de máquinas piscinas  
2 A sala de máquinas talasoTerapia

Caldera 2

Válvula 3: 45.0 %