

ARRECIFE GRAN HOTEL 21.0 °C 21.0 %

Climatizadora 1 - Zonas nobles

Vent. Impulsión: A I ?

Vent. retorno: A I ?

Válvula trió: 21.0 %

Freecooling: F

Estado filtro: F

Temp. consigna: 21 °C

Temp. ideal: 21.0 °C

Horario: On

1 Ventilador impulsión
2 Ventilador retorno
3 Rejillas Freecooling
4 Filtro
5 Máquina de frío

Salida máquinas agua fría

On % On % 21.0 °C 21 % On %

Serconint Las actuaciones en manual dentro de la instalación, deben ser hechas por personal cualificado que tenga en cuenta...

ARRECIFE GRAN HOTEL 21.0 °C 21.0 %

Control de las instalaciones térmicas

P7	Habitaciones 701 a 712	Calderas	PC
P6	Habitaciones 601 a 612	Restaurante	PA
P5	Habitaciones 501 a 512	Dispefeca	PA
P4	Habitaciones 401 a 412	Climatizadoras	PA
P3	Habitaciones 301 a 312	Suites	P16
P2	Talasoterapia	Habitac. 1501 a 1512	P15
P1	Restaurante Oficinas Sala conferencias	Habitac. 1401 a 1412	P14
PB	Cafetería Zona comercial Recepción	Habitac. 1301 a 1312	P13
PS	Sala máquinas ACS Sala máquinas piscinas Climatizadoras	Habitac. 1201 a 1212	P12
Contrataciones		Habitac. 1101 a 1112	P11
IB	Consigna por bloques	Habitac. 1001 a 1012	P10
Poner en hora automáticas con ordenador		Habitaciones 901 a 912	P9
		Habitaciones 801 a 812	P8

Fecha: 05/05/08
Hora: 21,00

Serconint Recuerda que tiene una ayuda para consultar en cualquier momento en caso de duda. Servicio Técnico 928 229 447. TREND

ARRECIFE GRAN HOTEL 21.0 °C 21.0 %

Sala de máquinas calderas

Caldera 1: Válvula 1 (0%), Válvula 2 (0%), Bomba 1 (?), Bomba 2 (?), Bomba Retorno (A I)

Caldera 2: Válvula 3 (45.0%)

Salida máquinas talasoterapia 21.0 °C

Salida máquinas agua caliente 21.0 °C

Salida máquinas piscinas 21.0 °C

103.0 °C 73.6 °C 69.0 °C 21.0 °C 21.0 °C 21.0 °C 45.7 °C 21.0 °C 73.0 °C 121.0 °C

1 A sala de máquinas piscinas
2 A sala de máquinas talasoterapia